

Tractament	Biològic, eliminació N i P; digestió de fang. Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT			> 90		> 75		< 10	70 - 80		< 1	> 80			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%			
VIC	340.000	25.000	Mitjana 2n Trimestre de 2023	21.390	284	98	708	95	69	4,5	93	13,1	0,98	93			

Tractament	Biològic, eliminació N i P Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT			> 90		> 75		< 15	70 - 80		< 2	> 80			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%			
MANLLEU	44.153	14.400	Mitjana 2n Trimestre de 2023	5.360	252	97	501	92	53	4,7	91	9,1	0,81	91			
VALL DEL GES	42.000	6.000	Mitjana 2n Trimestre de 2023	5.664	219	98	340	94	52	5,0	90	8,4	1,00	88			
CENTELLES	35.553	5.333	Mitjana 2n Trimestre de 2023	2.996	258	99	616	95	79	4,5	94	13,0	1,51	88			
TARADELL	11.667	2.000	Mitjana 2n Trimestre de 2023	1.304	250	98	630	95	96	4,0	96	10,2	0,41	96			
PRATS DE LLUÇANÈS	4.375	875	Mitjana 2n Trimestre de 2023	681	102	95	309	92	56	8,7	84	4,1	0,42	90			

Tractament	Biològic, eliminació P Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT			> 90		> 75		NA	NA		< 2	> 80			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%			
OLOST	2.000	500	Mitjana 2n Trimestre de 2023	545	140	92	259	86	38	6,8	82	4,4	0,69	84			
STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	2.000	500	Mitjana 2n Trimestre de 2023	179	198	97	440	93	78	13,9	82	8,0	1,45	82			
LA GUIXA	1.000	200	Mitjana 2n Trimestre de 2023	92	620	98	905	97	83	17,5	79	10,2	0,65	94			

NA = No Aplicable.

Tractament	Biològic		CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
	Dades de Disseny			entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT		> 90		> 75		NA	NA		NA	NA			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%		
TONA	8.632	2.160	Mitjana 2n Trimestre de 2023	1.390	470	97	746	93	94	19,7	79	17,6	1,01	94		
RODA DE TER	6.000	1.200	Mitjana 2n Trimestre de 2023	1.322	134	89	329	87	50	14,4	71	7,5	2,23	70		
VILADRAU	3.499	1.312	Mitjana 2n Trimestre de 2023	191	110	95	223	85	48	5,6	88					
FOLGUEROLES	2.500	1.250	Mitjana 2n Trimestre de 2023	384	423	99	734	96								
SEVA	2.858	700	Mitjana 2n Trimestre de 2023	306	180	92	468	89								
ST. QUIRZE DE BESORA	2.400	600	Mitjana 2n Trimestre de 2023	432	117	96	270	92								
ESQUIROL	2.500	500	Mitjana 2n Trimestre de 2023	277	342	98	696	96								
SANT BOI DE LLUÇANÈS	1.750	375	Mitjana 2n Trimestre de 2023	186	134	96	280	92								
ALPENS	833	200	Mitjana 2n Trimestre de 2023	33	506	98	526	94								
VIDRÀ	752	188	Mitjana 2n Trimestre de 2023	76	85	96	168	86								
MUNTANYÀ	583	100	Mitjana 2n Trimestre de 2023	39	332	98	760	95								
CASES NOVES	423	85	Mitjana 2n Trimestre de 2023	41	120	92	465	92								
TAVERTET	420	84	Mitjana 2n Trimestre de 2023	69	23	70	68	68								
MASIA PERAFITA	292	50	Mitjana 2n Trimestre de 2023	75	132	19	445	29								
TAVÈNOLES	175	30	Mitjana 2n Trimestre de 2023	26	217	91	686	91								
FUSSIMANYA	175	30	Mitjana 2n Trimestre de 2023	9	213	90	594	90								
STA. MARIA DE BESORA	200	20	Mitjana 2n Trimestre de 2023	11	231	99	827	97								
BINGRAU	250	20	Mitjana 2n Trimestre de 2023	14	147	85	458	84								
SERRABONICA	200	20	Mitjana 2n Trimestre de 2023	15	323	71	907	71								

NA = No Aplicable.