

Tractament	Biològic, eliminació N i P; digestió de fang. Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT		518	> 90	1616	> 75	135	< 10	70 - 80	10	< 1	> 80			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%			
VIC	340.000	25.000	Mitjana 1r Trimestre de 2023	18.245	345	98	834	95	83	5,8	93	12,5	0,98	92			

Tractament	Biològic, eliminació N i P Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT			> 90		> 75		< 15	70 - 80		< 2	> 80			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%			
MANLLEU	44.153	14.400	Mitjana 1r Trimestre de 2023	5.111	432	99	793	96	65	5,8	91	12,2	0,88	93			
VALL DEL GES	42.000	6.000	Mitjana 1r Trimestre de 2023	4.827	554	98	672	96	110	5,6	95	14,7	1,25	91			
CENTELLES	35.553	5.333	Mitjana 1r Trimestre de 2023	2.916	340	97	759	95	94	6,8	93	15,8	1,57	90			
TARADELL	11.667	2.000	Mitjana 1r Trimestre de 2023	999	306	98	744	95	114	6,7	94	11,3	0,40	96			
PRATS DE LLUÇANÈS	4.375	875	Mitjana 1r Trimestre de 2023	328	211	96	673	94	96	11,9	88	9,4	0,55	94			

Tractament	Biològic, eliminació P Dades de Disseny			CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
					entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT			> 90		> 75		NA	NA		< 2	> 80			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%			
OLOST	2.000	500	Mitjana 1r Trimestre de 2023	439	214	97	277	84	47	7,5	84	4,7	0,52	89			
STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	2.000	500	Mitjana 1r Trimestre de 2023	129	290	97	601	93	88	21,9	75	9,3	0,85	91			
LA GUIXA	1.000	200	Mitjana 1r Trimestre de 2023	52	630	97	1.259	94	118	58,9	50	11,5	0,88	92			

NA = No Aplicable.

Tractament	Biològic		CABAL	MES		DQO		NTK			N total			P total		
	Dades de Disseny			entrada	rendiment	entrada	rendiment	entrada	sortida	rendiment	entrada	sortida	rendiment			
EDAR	Hab. Equivalents	Cabal	DADES DE FUNCIONAMENT		> 90		> 75		NA	NA		NA	NA			
	h - e	m ³ / dia		m ³ / dia	mg/l	%	mg/l	%	mgN/l	mgN/l	%	mgP/l	mgP/l	%		
TONA	8.632	2.160	Mitjana 1r Trimestre de 2023	1.079	717	99	1.573	97	129	20,3	84	24,3	0,61	97		
RODA DE TER	6.000	1.200	Mitjana 1r Trimestre de 2023	1.043	178	94	559	92	72	14,8	79	9,4	2,53	73		
VILADRAU	3.499	1.312	Mitjana 1r Trimestre de 2023	209	228	97	443	92	57	10,6	82					
FOLGUEROLLES	2.500	1.250	Mitjana 1r Trimestre de 2023	302	529	99	992	97								
SEVA	2.858	700	Mitjana 1r Trimestre de 2023	227	250	92	711	88								
ST. QUIRZE DE BESORA	2.400	600	Mitjana 1r Trimestre de 2023	388	135	98	321	95								
ESQUIROL	2.500	500	Mitjana 1r Trimestre de 2023	287	189	96	557	92								
SANT BOI DE LLUÇANÈS	1.750	375	Mitjana 1r Trimestre de 2023	189	168	97	267	92								
ALPENS	833	200	Mitjana 1r Trimestre de 2023	34	326	98	736	95								
VIDRÀ	752	188	Mitjana 1r Trimestre de 2023	61	298	98	539	95								
MUNTANYÀ	583	100	Mitjana 1r Trimestre de 2023	33	441	98	1.033	97								
CASES NOVES	423	85	Mitjana 1r Trimestre de 2023	30	113	90	503	91								
TAVERTET	420	84	Mitjana 1r Trimestre de 2023	58	37	94	117	88								
MASIA PERAFITA	292	50	Mitjana 1r Trimestre de 2023	42	277	58	723	46								
TAVÈNOLES	175	30	Mitjana 1r Trimestre de 2023	18	181	86	584	78								
FUSSIMANYA	175	30	Mitjana 1r Trimestre de 2023	9	237	90	874	92								
STA. MARIA DE BESORA	200	20	Mitjana 1r Trimestre de 2023	11	278	98	764	96								
BINGRAU	250	20	Mitjana 1r Trimestre de 2023	15	134	67	695	82								
SERRABONICA	200	20	Mitjana 1r Trimestre de 2023	10	121	34	533	42								

NA = No Aplicable.